



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ИЖЕВСКА

ИЖЕВСК ГОРОДСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОКУРАТУРА

ул. Клубная, 43, г. Ижевск, 426006



296600 635318

Заведующей муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №218»

Белых Э.В.

ул. Клубная, д.31а,
г. Ижевск, 426006

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28.07.2022 № 94-2022
об устранении нарушений
законодательства в сфере
охраны жизни и здоровья

Прокуратурой Ленинского района г.Ижевска с привлечением в качестве специалиста сотрудника ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №218» (далее – МБДОУ «Детский сад №218»).

Частью 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 определено, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Кроме того, согласно ч.8 ст.28 ФЗ №273 образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой выявлены следующие нарушения:

1. в нарушение требований ст. 1, 4, 5, 6, 51, 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 не предусмотрено в спортивном зале в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателей пожарных, защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя;

Прокуратура Ленинского района г. Ижевска
Удмуртской Республики
№ 94/ПРпл162-22-20940025

2. Допущено размещение (установлен) шкафа в тамбуре эвакуационного выхода препятствующие безопасной эвакуации, чем нарушены требования п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушают право воспитанников, персонала на реализацию конституционного права на охрану здоровья, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в здании детского сада.

Причиной выявленных нарушений законодательства послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем заведующего по хозяйственной работе.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований пожарной безопасности.

2. Решить вопрос о привлечении ответственных лиц к установленной законом ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом 30-дневный срок со дня получения представления, с приложением документов, обосновывающих соответствующие выводы.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.В. Стяжкин